

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ
НАДЗОР**

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Хабаровскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

680038 г.Хабаровск, ул. Серышева, д.60 т.8(4212) 41-29-40, ф.8(4212) 41-29-41 E-mail:
guhab@sovintel.ru Телефон доверия: 8-4212-41-62-62

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности профилактической работы по Солнечному
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю**

(наименование органа государственного надзора)

Хабаровский край, п. Солнечный, ул. Геологов, д.26 каб.7, т. 8(42146)2-21-31;
e-mail soln@fire.kht.ru, gpnsoln@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Солнечный район, р.п. Солнечный, ул.
Геологов, д.26 каб.7

(место составления акта)

«05» июля 2016 г.
(дата составления акта)

«16» час. «30» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
выполнения требований законодательства и иных нормативных правовых актов в
области пожарной безопасности**

№ 69

с «01» июля 2016г. По адресу/ адресам: Хабаровский край, р.п. Солнечный,
по «05» июля 2016г. ул. Ленина, д.18Б

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора Солнечного муниципального района по пожарному надзору

Волошин А.Б. от 22 июня 2016г. №69, и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г.

№ 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», изданного начальником ОНД по Солнечному
району (главным государственным инспектором Солнечного муниципального района по
пожарному надзору) Волошиным Алексеем Борисовичем

была проведена плановая/ выездная проверка в отношении объекта защиты принадлежащего:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Краевое государственное казённое учреждение “Организация, осуществляющая
обучение, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей “Детский дом №27”
(КГКУ Детский дом №27) (ОГРН1022700835112, ИНН 2717005704/КПП 271701001)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Место нахождения (юридический адрес): Хабаровский край, Солнечный район, р.п.
Солнечный, ул. Ленина, д. 18Б.

Наименование, фактическое место нахождения объекта защиты: помещения,
расположенные по адресу: Хабаровский край, Солнечный район, р.п. Солнечный, ул.
Ленина, д.18Б;

Собственник объекта защиты (помещения): Краевое государственное казённое
учреждение “Организация, осуществляющая обучение, детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей "Детский дом №27" (КГКУ Детский дом №27)
(ОГРН1022700835112, ИНН 2717005704/КПП 271701001)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 с. с. час. мин. до час. мин. Продолжительность час.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 8 час.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Солнечному муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор – Маринец Людмила Георгиевна 23.06.2016 год, 10 час. 00 мин.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: Главный государственный инспектор Солнечного муниципального района по пожарному надзору капитан внутренней службы Волошин Алексей Борисович.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор КГКУ "Детский дом №27" – Маринец Людмила Георгиевна, Заместитель директора по АХР – Селиванова Наталья Ильинична

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения требований, установленных правовыми актами:

№ п/п	Нарушения с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1.	2.	3.
1	Отсутствует информация об обслуживании первичных средств пожаротушения (отсутствуют записи на корпусе (с помощью этикетки или бирки) огнетушителя).	В соответствии п.478 Правил противопожарного режима (утв. ПП РФ №390 от 25.04.2012г.), Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки

		<p>огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.</p> <p>В соответствии п.4.3.3. "СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179), Техническое обслуживание огнетушителей должно проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации и с использованием необходимых инструментов и материалов лицом, назначенным приказом по предприятию или организации, прошедшим в установленном порядке проверку знаний нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и параметрам ОТВ, способным самостоятельно проводить необходимый объем работ по обслуживанию огнетушителей.</p> <p>В соответствии п.4.5.1. "СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179), о проведенном техническом обслуживании делается отметка в паспорте, на корпусе (с помощью этикетки или бирки) огнетушителя и производится запись в специальном журнале (4.5.4, Приложение Г).</p> <p>В соответствии п.4.5.2. "СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179), на огнетушитель каждый раз при техническом обслуживании, сопровождающимся его вскрытием, наносят этикетку с четко читаемой и сохраняющейся длительное время надписью. Этикетка должна содержать информацию, приведенную в таблице 2. Этикетку с защитным полимерным покрытием и слоем клеящего вещества наносят на корпус огнетушителя.</p>
2	Не актуализирована декларация пожарной безопасности (ссылка на не	ст.64 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

	действующее нормативные документы).	
3	Не организовано проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки (не реже 1 раз в квартал).	п. 61 Правил противопожарного режима РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года.).
4	Отсутствуют нормативные документы по определению необходимого и расчетного времени, а также условия беспрепятственной и своевременной эвакуации людей из помещений объекта защиты.	ст.6 ФЗ от 27.12.2002г. №184 «О техническом регулировании»; ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
5		
6		
7		

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): **не представлен**

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание от 05.07.2016г. №69/1/1.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный государственный инспектор
Солнечного муниципального района по
пожарному надзору



Волошин А.Б.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор КГКУ "Детский дом №27" – Маринец
Людмила Георгиевна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 05 » июля 20 16 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)