

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ
НАДЗОР**

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Хабаровскому краю**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

680038 г.Хабаровск, ул. Серышева, д.60 т.8(4212) 41-29-40, ф.8(4212) 41-29-41 E-mail:
guhab@sovintel.ru. Телефон доверия 8(4212) 41-62-62

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Солнечному
муниципальному району УНД ГУ МЧС России по Хабаровскому краю**

(наименование органа государственного надзора)

Хабаровский край, п. Солнечный, ул. Геологов, д.26 каб.7, т. 8(42146)2-21-31;
e-mail soln@fire.kht.ru, gpnsoln@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 69/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Юридическому лицу: *Краевое государственное казённое учреждение*

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца

*“Организация, осуществляющая обучение, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей “Детский дом №27” (КГКУ Детский
дом №27) (ОГРН1022700835112, ИНН 2717005704/КПП 271701001)*

собственности, имущества и т.п.)

Должностному лицу: *Директор КГКУ “Детский дом №27”*

– Маринец Людмила Георгиевна

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора Солнечного муниципального района по пожарному надзору № 69
(наименование органа ГПН)

от « 22 » июня 2016 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 30 мин.

« 01 » июля 2016 г. по 16 ч. 00 мин « 05 » июня 2016 г.
проведена проверка Главным государственным инспектором Солнечного муниципального
района по пожарному надзору Волошиным Алексеем Борисовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному

*Объекта защиты – здание, помещения, принадлежащих Краевое государственное
казённое учреждение “Организация, осуществляющая обучение, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей “Детский дом №27” (КГКУ Детский дом №27)
(ОГРН1022700835112, ИНН 2717005704/КПП 271701001), по адресу: Солнечный район, п.
Солнечный, ул. Ленина д.18Б*

надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директор КГКУ “Детский дом №27” – Маринец Людмила Георгиевна,
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

Заместитель директора по АХР – Селиванова Наталья Ильинична.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Отсутствует информация об обслуживании первичных средств пожаротушения (отсутствуют записи на корпусе (с помощью этикетки или бирки) огнетушителя).	<p>В соответствии п.478 Правил противопожарного режима (утв. ПП РФ №390 от 25.04.2012г.), Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.</p> <p>Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.</p> <p>В соответствии п.4.3.3. "СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179), Техническое обслуживание огнетушителей должно проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации и с использованием необходимых инструментов и материалов лицом, назначенным приказом по предприятию или организации, прошедшим в установленном порядке проверку знаний нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и параметрам ОТВ, способным самостоятельно проводить необходимый объем работ по обслуживанию</p>	01.12.2016г.	<i>Лесен</i> <i>М.С. Пескин</i>

		<p>огнетушителей.</p> <p>В соответствии п.4.5.1. "СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179), о проведенном техническом обслуживании делается отметка в паспорте, на корпусе (с помощью этикетки или бирки) огнетушителя и производится запись в специальном журнале (4.5.4, Приложение Г).</p> <p>В соответствии п.4.5.2. "СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179), на огнетушитель каждый раз при техническом обслуживании, сопровождающимся его вскрытием, наносят этикетку с четко читаемой и сохраняющейся длительное время надписью. Этикетка должна содержать информацию, приведенную в таблице 2. Этикетку с защитным полимерным покрытием и слоем клеящего вещества наносят на корпус огнетушителя.</p>		
2	Не актуализирована декларация пожарной безопасности (ссылка на не действующее нормативные документы).	ст.64 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.12.2016г.	
3	Не организовано проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки (не реже 1 раз в квартал).	п. 61 Правил противопожарного режима РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года.).	01.12.2016г.	<i>всг</i> <i>офт</i>
4	Отсутствуют нормативные документы по определению необходимого и расчетного времени, а также условия беспрепятственной и своевременной эвакуации	ст.6 ФЗ от 27.12.2002г. №184 «О техническом регулировании»; ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной	01.12.2016г.	

